


Ejendom



herning vand
SPILDEVAND

Herning Vand A/S Alykkevej 5 7400 Herning
tlf. 99 99 22 99

Korttitel: Principskitse for samling ved separering på egen grund inden separering af hovedledninger.

Eksp. af: THS/DIS - Plan & Projekt

Målforshold 1: 50

Dato: 22. april 2013

NOTE:

- Regnvand skal ligge min. 30cm. højere end eksisterende stikledning.
- Spildevandsledning placeres tættest mod skel.