

Herning Vand A/S
Salg til Vand
Ålykkevej 5
7400 Herning

Herning Fælles Vandforsyning

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2019

06-02-2020

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Herning Fælles Vandforsyning 2019
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2019 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	50	60	32
På vandværk	0	0	0
Fra boringer	0	4	0

ANALYSERESULTATER 2019

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed				° dH	
pH	7,6	7,3	7,8		7 - 8,5
Nitrat	0,52	0,37	0,52	mg/l	< 50
Jern	<0,01	<0,01	0,046	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002	0,0011	<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,93	0,13	0,93	µg/l	< 20
Flourid	0,081	0,04	0,081	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	4	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	3	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	1	<1	160	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Ingen overskridelser					

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S