


NOTE:

- Regnvand skal ligge min. 30cm. højere end eksisterende stikledning.
- Spildevandsledning placeres tættest mod skel.



herning vand

SPILDEVAND

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning
tlf: 99 99 22 99

Emne: Principskitse for separering på egen grund inden separering af hovedledninger.

Afdeling: Plan & Projekt

Tegn. af: DIS

Målförhold 1:50

Dato: 17. jan. 2014

Tegn. nr.:

7.001