

Herning Vand A/S
 Salg til Vand
 Ålykkevej 5
 7400 Herning

Herning Fælles Vandforsyning

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2015

13-01-2016

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har FORCE Technology foretaget udtræk af data for Herning Fælles Vandforsyning 2015. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1310 af 25. november 2015. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6.

Der er i 2015 udtaget følgende prøver:

	Ordinære	Opfølgning	Andet
Hos forbrugere	114	1	70
På vandværk	4	0	1
Fra borerer	3	0	3
Fra ledningsnet	0	0	0

ANALYSERESULTATER 2015

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav	Sted
Kemiske:						
Hårdhed				° dH		V
pH	7,92	7,17	8,56		7 - 8,5	F
Nitrat				mg/l	< 50	V
Jern	<0,01	<0,01	0,12	mg/l	< 0,2	F+V
Mangan				mg/l	< 0,02	F+V
Nikkel				µg/l	< 20	F+L
Flourid				mg/l	< 1,5	V
Mikrobiologiske:						
Coliforme bakterier	<1	<1	53	antal/100 ml	< 1	F+V
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Kimtal 22 °C	130	<1	>3000	antal/ml	< 200	F+V
Kimtal 36 °C	<1	<1	19	antal/ml	< 20	F+V

V = undersøges på vandværksprøver

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet

< = mindre end

> = større end

Venlig hilsen
 FORCE Technology