

Herning Vand

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2025

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Eurofins Miljø A/S foretaget udtræk af data for Herning Vand A/S.

Antal prøver udtaget i 2025

	Gruppe A	Gruppe A+B	Andet
Hos forbrugere	37	3	20
På vandværk	0	0	9
Fra borer	0	0	7

	Højeste resultat	Laveste resultat	Enhed	Kvalitetskrav ved forbrugers taphane	Udtagningssted
Hårdhed	11	7,1	°dH	-	På vandværket
pH	7,8	7,2	-	7,0 - 8,5	På vandværket/ Forbrugers taphane
Nitrat	0,59	0,34	mg/L	50	På vandværket/ Forbrugers taphane
Jern	0,18	< 0,01	mg/L	0,20	På vandværket/ Forbrugers taphane
Mangan	< 0,002	< 0,002	mg/L	0,050	På vandværket/ Forbrugers taphane
Fluorid	0,091	0,068	mg/L	1,5	Forbrugers taphane
Nikkel	0,14	< 0,003	µg/L	20	På vandværket/ Forbrugers taphane
Coliforme bakterier	< 1	< 1	MPN/100 mL	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
E. coli	< 1	< 1	MPN/100 mL	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
Intest. Enterokokker	< 1	< 1	CFU/100 mL	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
Kimtal ved 22°C	90	< 1	CFU/mL	200	På vandværket/ Forbrugers taphane

Overskridelser af grænseværdier i 2025

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Grænseværdi	Enhed	Prøvested (Vandværk/forbruger)
-	-	-	-	-	-

< = mindre end
> = større end
i.m. = ikke målelig ved anviste metode

Med venlig hilsen
Eurofins Miljø A/S



Malte Hansen
Kunderådgiver/Teamkoordinator